Ассортимент фильтрующих элементов.

Фильтрующие элементы используемые в МОУ ФОДЖ и дополнительных модулях к МОУ ФОДЖ, представлены в таблице № 1

Таблица№ 1 – Ассортимент фильтрующих элементов к МОУ ФОДЖ

№ п/п	Наименование	Маркировка до 2024г.	Маркировка с 2024 г.		Габаритные размеры, мм	Тонкость фильтрации, мкм (Тип сорбента)
			минеральные масла (оцинкованная сталь)	огнестойкие масла (нержавеющая сталь)		
1.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 309.92	ФМ КФ2.180.00.20	ФМ КФ3.180.00.20	355x80x180	20
2.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 309.93	ФМ КФ2.220.00.20	ФМ КФ3.220.00.20	355x40x220	20
3.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 518.00	ФМ КФ2.180.00.10	ФМ КФ3.180.00.10	355x80x180	10
4.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 518.20	ФМ КФ2.220.00.10	ФМ КФ3.220.00.10	355x40x220	10
5.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 522.60	ФМ КФ2.180.00.06	ФМ КФ3.180.00.05	355x80x180	5
6.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 522.61	ФМ КФ2.220.00.06	ФМ КФ3.220.00.06	355x40x220	6
7.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 309.518	ФМ КФ2.180.10.20	ФМ КФ3.180.10.20	355x80x180	20/10
8.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 518.522	ФМ КФ2.180.06.10	ФМ КФ3.180.06.10	355x80x180	10/6
9.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 531.00	ФМ ФТО.140.00.10	ФМ ФТО.140.00.10	986x100x140	10
10.	Фильтр масляный	ФМ КФ2 531.10	ФМ ФТО.140.00.06	ФМ ФТО.140.00.06	986x100x140	6
11.	Фильтр воздушный	HF0010, MX2-F10, CU250P10N	ФВ КФ3	ФВ КФ3	130x18x55	5
12.	Фильтр коалесцентный	ФМ КФ2.316.820	ФК КФ2.120.00.20	ФК КФ3.120.00.20	210x15x110	10
13.	Фильтр ионообменный	КРМ КФ2 848.01	ФИ.КФ3.160.700.1*	ФИ.КФ3.160.700.1*	700x48x160	ИОС-004
14.	Фильтр ионообменный	КРМ КФ2 848.02	ФИ.КФ3.160.700.2*	ФИ.КФ3.160.700.2*	700x48x160	ИОС-002
15.	Фильтр ионообменный	-	ФИ.КФ3.160.700.3*	ФИ.КФ3.160.700.3*	700x48x160	ИОС-001
16.	Фильтр ионообменный	-	ФИ.КФ3.160.700.4*	ФИ.КФ3.160.700.4*	700x48x160	ИОС-003
17.	Фильтр ионообменный	КРМ КФ2 848-1	ФИ.КФ3.220.350.1*	ФИ.КФ3.220.350.1*	350x40x220	ИОС-004
18.	Фильтр ионообменный	КРМ КФ2 848-2	ФИ.КФ3.220.350.2*	ФИ.КФ3.220.350.2*	350x40x220	ИОС-002
19.	Фильтр ионообменный	-	ФИ.КФ3.220.350.3*	ФИ.КФ3.220.350.3*	350x40x220	ИОС-001
20.	Фильтр ионообменный	-	ФИ.КФ3.220.350.4*	ФИ.КФ3.220.350.4*	350x40x220	ИОС-003

***- материал корпуса Фильтров ионообменных для всех типов обрабатываемых жидкостей - нержавеющая сталь**

Ассортимент ионообменного сорбента.

Ионообменный сорбент предназначен для снижения кислотного числа (КЧ) рабочей жидкости и поддержания заданного значения КЧ. Перечень основных типов ионообменных сорбентов представлен в Таблице № 2. Для оформления заказа в заявке необходимо указать тип обрабатываемой жидкости (Например: Синтетическая огнестойкая жидкость типа Fyrquel-l, Огнестойкое масло ОМТИ, и т.д.), марка и тип маслоочистительной установки (МОУ), в которой планируется использование сорбента, необходимые параметры значений показателя КЧ. Ионообменный сорбент поставляется полипропиленовых мешках и базовой фасовкой 25 л.

Таблица № 2 – Ассортимент ионообменного сорбента типа ИОС

	Наименование	Маркировка	Область применения	Примечания
1.	Ионообменный сорбент	ИОС-001	трансформаторные масла	Ионообменный сорбент на основе смеси ионообменных смол
2.	Ионообменный сорбент	ИОС-002	минеральные турбинные масла и синтетические огнестойкие жидкости (масла)	Ионообменный сорбент на основе смеси ионообменных смол с базовый элемент - слабоосновный анионит с пористой матрицей
3.	Ионообменный сорбент	ИОС-003	трансформаторные масла	Ионообменный сорбент на основе бентонитовых глин
4.	Ионообменный сорбент	ИОС-004	минеральные турбинные масла и синтетические огнестойкие жидкости (масла)	Ионообменный сорбент на основе смеси ионообменных смол, базовый элемент - сильноосновный анионит с гелевой матрицей